

Утверждаю:
Директор ООО «ЛенВодоканал»
_____ С.П. Чабанец



Отчет о выполнении планов мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01
за 2018 год

1. Контроль качества питьевой воды проводится производственной лабораторией ООО «ЛенВодоканал» в соответствии с требованиями Сан ПиН. 1.4.1074-01 и рабочей программой в местах водозабора, перед поступлением в сеть и в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В отобранных пробах вода исследуется по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям.

В 2018г. исследовано - 1550 проб.

Радиологические исследования проведены в пяти источниках водоснабжения.

2. Произведена промывка и дезинфекция водонапорных башен согласно графика в количестве 16 штук и резервуаров 4.
3. Заменяли старые водопроводные сети на новые полиэтиленовые длиной 1255м.

Главный инженер

А.И.Кныш

Заведующая лабораторией

Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11

Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений
в лаборатории № 000202
выдано 07 июня 2018г Обществом с ограниченной
ответственностью «Метролог»
(ООО «Метролог»)
Действительно до 07 июня 2021 года

353740

Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная, 142А
т. 7-08-01

«Утверждаю»
Директор ООО «ЛенВодоканал»

С.Г. Чабанец



**Сведения о прокладке новых водопроводных сетей 2018 год
по Ленинградскому району**

Адрес объекта	Длина новой линии, м	Дата прокладки
ст. Ленинградская, ул. Прогонная	287,9	09.07.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Шевченко	45,0	20.07.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Тихая- Черноморская	117,2	20.07.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Тихая- Черноморская	14,9	20.07.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Южная	55,0	20.07.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Кооперации-Красная	65,0	16.08.2018 г
х. Белый. ул. Северная	300,0	05.10.2018 г
ст. Ленинградская, пер. Больничный	190,0	14.11.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Южная	80,0	16.11.2018 г
ст. Ленинградская, ул. Шевченко- Хлеборобов	100,0	21.11.2018 г

Главный инженер
ООО «ЛенВодоканал»

А.И. Кныш

ООО «ЛенВодоканал»

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11

Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений
в лаборатории № 000202
выдано 07 июня 2018г Обществом с ограниченной
ответственностью «Метролог»
(ООО «Метролог»).

Действительно до 07 июня 2021 года

353740

Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная, 142А
т. 7-08-01

« Утверждаю »

Директор ООО «ЛенВодоканал»

С.Т. Чабанец

Сведения о промывке сетей методом пролива 2018 год

1. п/к Громкий - п/к Западный	30.01.2018 г.
2. ул. Веселая - ул. Насыпная	15.02.2018 г.
3. ул. Пушкина - п/к Тоннельный	15.02.2018 г.
4. ул. Западная - ул. Кооперации	26.02.2018 г.
5. ул. Районная - ул. Заречная	01.03.2018 г.
6. п/к Казачий	01.03.2018 г.
7. ул. Космонавтов, 94-96	12.03.2018 г.
8. ул. Космонавтов, 94-96	13.03.2018 г.
9. ул. Космонавтов, 66	14.03.2018 г.
10. ул. Заречная - ул. Районная	20.03.2018 г.
11. ул. Курганная - ул. Карпова	04.05.2018 г.
12. ул. Заречная - ул. Районная	04.05.2018 г.
13. ул. Заречная - ул. Районная	07.05.2018 г.
14. ул. Энгельса	07.05.2018 г.
15. ул. Курганная - ул. Карпова	07.05.2018 г.
16. ул. Светлая	08.05.2018 г.
17. ул. Заречная - Районная	16.05.2018 г.
18. ул. Офицерская - Заречная	16.05.2018 г.
19. ул. Короткая	31.05.2018 г.
20. ул. Короткая	05.06.2018 г.
21. ул. Кооперативная	13.07.2018 г.
22. ул. Кооперативная	24.07.2018 г.
23. ул. Советов	30.07.2018 г.
24. ул. Станционная	30.07.2018 г.
25. ул. Советов	31.07.2018 г.
26. ул. Станционная	31.07.2018 г.
27. ул. Заречная	14.08.2018 г.
28. ул. Весёлая	25.09.2018 г.

Главный инженер
ООО «ЛенВодоканал»

А.И. Кныш